

Abs: Amt der Kärntner Landesregierung, Institut für Lebensmittelsicherheit,
Veterinärmedizin und Umwelt des Landes Kärnten, Kirchengasse 43, 9020
Klagenfurt am Wörthersee

Gemeinde Krumpendorf am Wörther See

Hauptstraße 145
9201 Krumpendorf am Wörther See

Datum	17.10.2024
Zahl	

Bei Eingaben U-Zahl anführen!

Auskünfte	Mo, Di., Do, Fr. 8 - 12 Uhr
Telefon	0664-80536 15258
Fax	050-536-15250
E-Mail	abt5.lua@ktn.gv.at

Seite	1 von 3
-------	---------

U-Zahl: W-202427875

Das vorliegende Zeugnis bezieht sich ausschließlich auf die unter obiger Untersuchungsnummer inspizierte Anlage und der dazu untersuchten Proben. Es unterliegt außerdem der Gebührenpflicht gemäß § 14, TP 14 des Gebührengesetzes 1957, wenn es als Ausweis einem unbegrenzten Personenkreis dienen soll und nicht aus Sanitätsrücksichten von einer öffentlichen Behörde oder einem Amt gefordert wird. Eine auszugsweise Vervielfältigung ist ohne schriftliche Genehmigung der Anstalt nicht zulässig.

INSPEKTIONSBERICHT	
WVA / Bezirk:	9201KRUG WVA Krumpendorf / Klagenfurt Land
Auftrag	Inspektion nach der Trinkwasserverordnung
Einschränkungen am Auftrag	Keine
Anlage / Skizze / Schema	
Versorgte Personen / Wassermenge m³/d	3334 / 787,00
Aufbereitung / Desinfektion	- / --- / /

Ortsbefund	
nach: ÜS07_027, OENORM M5874 am: 10.10.2024 durch Ing. Gernot Strammer (ILV Kärnten)	TW Ortsbefund Umfang - gesamte Anlage TW Ortsbefund - kleine Mängel: TW Ortsbefund kleiner Mangel Beschreibung – HB Römerweg: Ventil und Rohrleitungen korrodiert HB Brenndorf neu: Kalkabscheidungen an der Wasseroberfläche
Fotos von Mängeln	

ZUGEHÖRIGE AMTLICHE UNTERSUCHUNGSZEUGNISSE			
Zahl	Probe	Datum	Ergebnis
W-202427875	9201KRUG WVA Krumpendorf	10.10.2024	Ortsaugenschein
W-202427876	9201KRUG ZH Fleischhacker, Am Gletschertopf Nr. 16	10.10.2024	-
W-202427877	9201KRUG ZH Tscheinig, Erlachweg 44	10.10.2024	-
W-202427878	9201KRUG ZH BUWOG, 10. Oktober Straße 10, Whg. Hlavacek	10.10.2024	Coliforme Bakterien (SW)
W-202427879	9201KRUG Zapfhahn Küche Koch, Hohenfeld	10.10.2024	-
W-202427880	9201KRUG ZH - Brunnen Schlossallee	10.10.2024	Coliforme Bakterien (SW)

ZUSAMMENFASSENDE BEURTEILUNG

Gepüft wurde die Konformität der Anlage und des Wassers mit der Trinkwasserverordnung-TWV, BGI. II Nr. 304/2001 idgF und den Anforderungen des Codexkapitels B1.

Bei der Inspektion vor Ort wurde augenscheinlich festgestellt, ob die zugänglichen und sichtbaren Teile der WVA jede Verunreinigung des Wassers in ihrem Bereich verhindert und die Anlagen für Transport und Speicherung des Wassers in einem solchen baulichen und technischen Zustand sind, dass jede Beeinträchtigung der Wasserqualität verhindert wird:

- der Lokalaugenschein ergab unwesentliche Mängel.
- Die festgestellten unwesentlichen Mängel haben keinen Einfluss auf die Wasserqualität.
- Die Probe(n) entsprachen zum Zeitpunkt der Probenahme den Anforderungen der TWV, BGI II 304/2001 idgF.

Das Wasser der **WVA 9201KRUG WVA Krumpendorf** ist daher als Trinkwasser geeignet.

Mag. Edith Rassi
(GutachterIn)